



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

BELGE NUMARASI REFERENCE NUMBER OF LICENCE	021481-TSE-01/01
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	31.12.2013
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ LICENCE VALID UNTIL	31.12.2019
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI NAME OF THE LICENCE HOLDER	KALTES ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET LIMITED ŞİRKETİ
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	İKİTELLİ OSB MAH. ATATÜRK BLV. NO:58 /2 BAŞAKŞEHİR İSTANBUL/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	İkitelli OSB Ziya Gökalp Mah. Atatürk Bulv. No58/1-2 İkitelli İstanbul
ÜRETİM YERİ ADRESİ ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	İkitelli OSB Ziya Gökalp Mah. Atatürk Bulv. No58/1-2 İkitelli İstanbul İSTANBUL / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	
TESCİLLİ TİCARİ MARKAŞI REGISTERED TRADE MARK	ŞEKİL+SETLAK
İLGİLİ TÜRK STANDARDI RELATED TURKISH STANDARD	TS EN 62208 / Boş mahfazalar - Alçak gerilim anahtarlama ve kontrol düzenleri için – Genel kurallar / 16.04.2014
BELGE KAPSAMI SCOPE OF LICENCE	

-BOŞ MAHFAZALAR (METAL)
-SET-T-WI Bina içi ,IP 54,İK 10, 300x400x175 mm den 1000x1200x350 mm ye kadar Duvara monte edilen ,
- SET-T-WH Bina Dışı ,IP 55,İK 10,300x400x175 mm den 1000x1200x350 mm ye kadar Duvara monte edilen ,
-SET-T-WHP Bina Dışı ,IP 65,İK 10,300x400x175 mm den 1000x1200x350 mm ye kadar Duvara monte edilen ,
-SET-D-FIP Bina İçi ,IP 54,İK 10, 400x1100x400 mm den 1200x2100x1200 mm ye kadar Zemine Sabitlenen ,
-SET-D-FI Bina içi ,IP 41,İK 10,400x1100x400 mm den 1200x2100x1200 mm ye kadar Zemine Sabitlenen ,
-SET-D-FH Bina Dışı ,IP 55,İK 10, 400x1100x400 mm den 1200x2100x1200 mm ye kadar Zemine Sabitlenen ,
- SET-R-W Bina içi ,IP 20,İK 10,500x335x450 mm den 550x795x600 mm ye kadar Duvara Monte Edilen ,
-SET-R-F Bina İçi ,IP 20,İK 10, 600x900x600 mm den 800x2200x1000 mm ye kadar Zemine Sabitlenen ,
-SET-T-WS Bina içi ,IP 54,İK 10, 250X300X150 mm den 1880X1035X150 mm ye kadar Duvara monte edilen,

e-imzalı/e-signed

07.01.2019

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
AHMET NURSİ KARTAL

TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge hiç bir suretle tahfif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Tel: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Tel: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks: 0 312 416 66 17

e-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

